

No: Dz2020106708



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人: 中川电气科技有限公司

产品型号名称: ZC-ZFZC-E15W-A2SX1 型集中控制型消防应急照明灯具

检 验 类 别: 分型 试 验



国家消防电子产品质量监督检验中心


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020106708


共 5 页 第 1 页

产品名称	集中控制型消防应急照明灯具	型 号	ZC-ZFZC-E15W-A2SX1
认证委托人	中川电气科技有限公司	检验类别	分型试验
生产者	中川电气科技有限公司	生产日期	2020 年 11 月
生产企业	中川电气科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2020 年 12 月 22 日
样品数量	1 台	检验日期	自 2020 年 12 月 24 日 至 2021 年 3 月 9 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防 应急照明控制类产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、充放电试验、转换电压试验、充放电耐久试验、 接地电阻试验、耐压试验、低温试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、 抗冲击试验		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p style="text-align: center;">（主型产品为 ZC-ZFZC-E15W-A2SX-LD1 型集中控制型消防应急照明灯具）。</p> <p style="text-align: center;">以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期：2021 年 3 月 12 日</p> </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		


批准:



审核:



编制:



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020106708

共 5 页 第 2 页

认证委托人	中川电气科技有限公司		
通信地址	浙江省乐清市经济开发区纬六路 219 号		
联系电话	0577-61662709	传 真	0577-27876887

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020106708

共 5 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中控制型消防应急照明灯具
- 2) 型号: ZC-ZFZC-E15W-A2SX1
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 中川电气科技有限公司
- 5) 生产企业: 中川电气科技有限公司
- 6) 生产地址: 浙江省乐清市经济开发区纬六路 219 号
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 标称应急状态光通量: 50lm
- 11) 光源名称和参数: LED, DC3.1V-DC3.2V
- 12) 主电功耗: 15W
- 13) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 14) 警告用语: 无
- 15) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 电池: 类别: 锂电池、单节容量: 3.70V 2200mAh、节数: 1 节;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型
- 4) 应急供电形式: 自带电源型;
- 5) 工作方式: 非持续型;
- 6) 分型产品与主型产品差异: 外观不同;
- 7) 与以下产品配接工作:

中川电气科技有限公司生产的应急照明控制器和应急照明配电箱。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC3.1V-DC3.2V, 1W

型号: HL-AS-2835D1W-2-S1-08-PCT-HR3 (R9)

生产者: 鸿利智汇集团股份有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：中川电气科技有限公司
产品型号：ZC-ZFZC-E15W-A2SX1

No: Dz2020106708
共 5 页 第 4 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：灯罩部分为塑料，其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28)	合格	/
2	基本功能试验	7.2.2	标称应急工作时间： 90min 应急转换时间(s)： 0.20 应急工作时间： 214min13s 主电状态转入应急状态的光通量(lm)： 276.9 放电 80min 后光通量(lm)： 274.7 断开光源或光源不符合要求时， 充电 24h、放电 80min，内部发热 元件表面温度($^{\circ}\text{C}$)： 36.6	合格	/
3	充、放电试验	7.3	额定工作电压(V)： 3.70 电池容量(mAh)： 2200 充电 24h 后，充电电流(mA)： 5.3 过放电保护启动瞬间，电池的端 电压(V) 3.22 静态泄放电流(A) 0.2 充电回路短路时内部元件表面最 高温度($^{\circ}\text{C}$)： 36.2	合格	/
4	转换电压试验	7.6	—	—	/
5	充、放电耐久 试验	7.7	—	—	/
6	接地电阻试验	7.9	—	—	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合格	/
8	低温试验	7.12	试验后，1#试样主电状态转入应 急状态的光通量(lm)： 278.6 应急工作时间： 210min50s	合格	/
9	外壳防护等级 试验	7.23	试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：中川电气科技有限公司
产品型号：ZC-ZFZC-E15W-A2SX1

No: Dz2020106708
共5页 第5页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
10	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
11	抗冲击试验	7.25	—	—	/

以下空白。





中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2021081815001741

认证委托人: 中川电气科技有限公司
 地址: 浙江省乐清市柳市上园工业区
 生产者: 中川电气科技有限公司(H000399)
 地址: 浙江省乐清市柳市上园工业区
 生产企业: 中川电气科技有限公司
 地址: 浙江省乐清市经济开发区纬六路219号
 产品名称: 集中控制型消防应急照明灯具
 认证单元: ZC-ZFZC-E15W-A2SX-LD1
 内含: ZC-ZFZC-E15W-A2SX-LD1(主型)
 ZC-ZFZC-E15W-A2SX1
 ZC-ZFZC-E10W-A2SX-LD1
 ZC-ZFZC-E10W-A2SX1
 ZC-ZFZC-E7W-A2SX-LD1
 ZC-ZFZC-E7W-A2SX1

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020
 产品认证实施细则: CCCF-CCC-09
 产品标准: GB 17945-2010
 上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2021-07-06

发(换)证日期: 2021年07月06日 有效期至: 2026年07月05日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0336201